



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano d’Orba e Predosa”.

Intervento in parte finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 108_56_A_6).

Importo progettuale complessivo € 325.000,00.

Al Direttore dell’Egato6
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 469 del 23/04/2020, ha trasmesso a quest’Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all’oggetto.

L’intervento è inserito nel Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” con un finanziamento pubblico di 150.000 €.

Dall’esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L’intervento consiste del risanamento idraulico strutturale di una parte della rete acquedottistica dei Comuni di Predosa (località Castelferro) e Silvano d’Orba (località Caraffa). In entrambe i casi l’intervento si è reso necessario al fine di sostituire tratti di rete

ammalorata che nel tempo ha determinato difficoltà nella gestione per via delle numerose riparazioni delle rotture; l'intervento sarà funzionale anche alla riduzione delle perdite idriche.

- L'intervento relativo al Comune di Predosa prevede la dismissione di un tratto di condotta che dal pozzo alimenta il pensile di Castelferro (attualmente in amianto) mediante la posa in una condotta in ghisa e la sostituzione di parte della rete di distribuzione.
- L'intervento a servizio del Comune di Silvano consisterebbe nella sostituzione di un tratto di rete di distribuzione.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 325.000,00 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	Sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano d'Orba e Predosa.		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<p>PREDOSA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La realizzazione di una tubazione di mandata in Ghisa Sferoidale DN150 (L=1020 m) a sostituzione di quella esistente in amianto DN 150 dal Pozzo Retortino alla SP 190 - La realizzazione di una tubazione di mandata in Ghisa Sferoidale DN150 a sostituzione di quella esistente in amianto DN 150 e una condotta di distribuzione in ghisa sferoidale DN60 a sostituzione di quella esistente in amianto DN50 (L=560 m) su SP 190 - La realizzazione di una tubazione di mandata in Ghisa Sferoidale DN150 a sostituzione di quella esistente in amianto DN 150 e una condotta di distribuzione in ghisa sferoidale DN80 a sostituzione di quella esistente in amianto DN50 (L=230 m) su SP 190 - Rifacimento di 37 allacci <p>SILVANO</p> <ul style="list-style-type: none"> - La realizzazione di una tubazione di distribuzione in PEAD DN63 (L=88 m) a sostituzione di quella esistente in PEAD DN63 in via Cesare Pavese - La realizzazione di una tubazione di distribuzione in PEAD DN63 (L=120m) a sostituzione di quella esistente in PEAD DN63 - Rifacimento di 4 allacci 		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	175.000,00 €	54,0
	Contributo Pubblico	150.000,00 €	46,0
	Altro	-	-
	TOTALE	325.000,00 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 del 20/12/2018, con il codice **GA A 48 2017** "APQ - Sostituzione tratti rete Com. Silvano d'Orba e Predosa"

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*