



Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale
Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15100 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
Sportello Utenti Tel.0131/038004
Fax 0131/038099
ato6@ato6alessandrino.it
C.F./P.Iva 01991550060

Oggetto: Proponente: AMAG Reti Idriche Spa

“Potenziamento capacità d'invaso in località Bric Berton - LOTTO II”.

Intervento finanziato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 526 del 11/06/2018

Importo progettuale complessivo € 1 043 060,50

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società AMAG Reti Idriche Spa con nota ns prot. n. 1112 del 19/08/2019 ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo “*Potenziamento Sistema Acquedottistico Alta Langa Astigiana, Alpi Cuneesi - LOTTO II Adeguamento dimensionale tratti di reti idriche per incremento portata di alimentazione lago artificiale in Loc. Bric Berton*” per un importo complessivo di € 1.043.060,50.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 526 del 11/06/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6” e conseguenti Ordinanze commissariali della Regione Piemonte n. 1/A16.000/526 del 30/07/2018 e 2/A16.000/526 del 30/2018 l'intervento in oggetto è stato inserito nell'allegato B1 ossia tra quelli “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità” con un finanziamento di 1.400.000 €.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'intervento "Adeguamento dimensionale di tratti di reti idriche per incremento portata di alimentazione del lago artificiale in località Bric Berton nel comune di Ponzzone (Lotto 2)" concorre alla risoluzione delle criticità di disponibilità della risorsa idropotabile accertate per le utenze del comune di Ponzzone. Tali criticità sono individuabili nella vetustà e nel sottodimensionamento del vettore idraulico che preleva l'acqua presso le fonti e la convoglia al bacino di accumulo ormai esiguo se rapportato all'incremento di "idroesigenza" della popolazione.
- L'attuale sistema acquedottistico di Ponzzone è alimentato da tre sorgenti situate in Località Veiera, in comune di Sassello, ad una altitudine di circa 1040 m slm. L'acqua captata viene convogliata in una tubazione in acciaio, lunga circa 8500m sino al bacino artificiale Bric Berton, ad un'altitudine di 775 m slm. L'attuale dimensionamento della condotta è in Acciaio DN200 per circa 3200 m a partire dalle fonti, mentre la restante parte è in Acciaio DN80.
- L'intervento in oggetto prevede l'adeguamento dell'acquedotto che trasporta l'acqua dalle fonti al bacino di accumulo attraverso la completa sostituzione della condotta esistente con una nuova tubazione in Acciaio DN200.
- Il costo complessivo dell'intervento LOTTO I è € 1.043.060,50 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO

Adeguamento dimensionale tratti di reti idriche per incremento portata di
alimentazione lago artificiale in Loc. Bric Berton LOTTO II

TIPOLOGIA
INTERVENTO

- Fornitura e posa tubazione in acciaio DN 200 (L=8.419 m) :
 - L=544 m su strada provinciale
 - L=171 m su strada comunale
 - L=200 m su strada bianca
 - L=7.504 m su terreni

FINANZIAMENTO INTERVENTO

	IMPORTO	%
Autofinanziamento	543.060,50 €	52
Contributo Pubblico	500.000,00 €	48
Altro (contributo privati)	-	-
TOTALE		
	1.043.060,50 €	100

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- Il proponente ha rilevato la necessità del ricorso alla procedura espropriativa, allegando il piano particellare di esproprio e una planimetria di PRGC, è in corso la definizione con i proprietari degli accordi bonari
- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente; l'intervento ha comportato la determinazione di alcuni prezzi ricavandoli da indagini di mercato quali :
 - Analisi di laboratorio su terre e rocce da scavo
 - Nastro in polietilene con adesivo a base di gomma butilica e di resine sintetiche per fasciatura a freddo di tubi in acciaio
 - Saracinesca in ghisa sferoidale con sezione interna a passaggio totale rivestita internamente con resine epossidiche atossiche
 - Sfiato automatico anti colpo d'ariete PN 40
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 del 20/12/2018, con il codice **AM A 45 2019** "EMERGENZA IDROPOTABILE - invaso artificiale Ponzone"

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*