



Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale
Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15100 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
Sportello Utenti Tel.0131/038004
Fax 0131/038099
ato6@ato6alessandrino.it
C.F./P.Iva 01991550060

Oggetto: **Proponente: AMAG Reti Idriche Spa**

“Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 1 ” e “Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 2 ” .

Importo progettuale complessivo € 580.000,00.

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società AMAG Reti Idriche Spa con nota ns prot. n. 607 e 608 del 22/05/2020 ha trasmesso a quest'Egato6 copia dei progetti esecutivi “Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 1 ” e “Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 2 ” per un importo complessivo di € 580.000,00.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

Il progetto prevede il rifacimento della rete acquedottistica di Viale Einaudi in Comune di Acqui Terme (AL), ormai obsoleta e dotata di tubazioni di piccolo diametro sostituendo la condotta di distribuzione esistente con nuova tubazione in polietilene.

- L'intervento prevede la sostituzione dei tratti della condotta di distribuzione in V.le Einaudi (SP456) – Tra il km 48+586 e il km 48+975 e tra il km 48+975 e il km 49+400 (lotto 1) e Strada Provinciale 456 tra il km 49+400 e il km 50+700 (lotto 2).
- In corrispondenza del ponte sul Rio Ravanasco è prevista la posa di un tubo camicia in acciaio DN300 per il passaggio della tubazione in progetto. Prima e dopo il ponte sono previste inoltre

due valvole di sezionamento di linea e che infine nella nuova condotta di distribuzione saranno spostati gli allacciamenti di utenze esistenti (lotto 1).

- Il costo complessivo dell'intervento è 580.000 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	<p>“Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 1 ” “Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 2 ”</p>															
TIPOLOGIA INTERVENTO	<p>Intervento 1 (LOTTO1) – Viale Einaudi (SP456) km 48+586 – km 48+975</p> <ul style="list-style-type: none">- L'intervento interessa un tratto complessivo di v.le Einaudi, da v.le Acquedotto Romano e piazzale Carlo Alberto, di circa 400m, e prevede la sostituzione della tubazione esistente in PEAD PN16 De160 non più in buono stato, con una nuova in PEAD PN16 De200 (L=390m) <p>Intervento 2 (LOTTO1)– Viale Einaudi (SP456) km 48+975 – km 49+400</p> <ul style="list-style-type: none">- L'intervento interessa un tratto complessivo di v.le Einaudi a partire da piazzale Carlo Alberto in direzione Visone di circa 400m, e prevede la sostituzione della tubazione esistente in acciaio DN150 con una in PEAD PN16 De200. (L=425m) <p>Intervento 1 (LOTTO2) – Strada Provinciale N.456 km 49+400 – km 50+700</p> <ul style="list-style-type: none">- L'intervento interessa un tratto complessivo di Strada Provinciale 456 per circa 1300m, dal km 49+400 fino al confine comunale di Visone, e prevede la sostituzione della tubazione esistente in cemento/amianto DN80 con una in PEAD PN16 De200.															
FINANZIAMENTO INTERVENTO	<table><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">IMPORTO</th><th style="text-align: right;">%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Autofinanziamento</td><td style="text-align: right;">580.000,00</td><td style="text-align: right;">100</td></tr><tr><td>Contributo Pubblico</td><td style="text-align: right;">-</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td>Altro (contributo privati)</td><td style="text-align: right;">-</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td style="text-align: right;">580.000,00</td><td style="text-align: right;">100</td></tr></tbody></table>		IMPORTO	%	Autofinanziamento	580.000,00	100	Contributo Pubblico	-	-	Altro (contributo privati)	-	-	TOTALE	580.000,00	100
	IMPORTO	%														
Autofinanziamento	580.000,00	100														
Contributo Pubblico	-	-														
Altro (contributo privati)	-	-														
TOTALE	580.000,00	100														

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezzario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento **non è inserito** nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 del 20/12/2018

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprimere **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*