



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f.: Dott. Orazio Francesco Barresi

SPETT. EGATO6
ENTE DI GOVERNO DELL'AUTORITA'
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
N. 6 ALESSANDRINO
CORSO VIRGINIA MARINI, 95
15121 ALESSANDRIA

e p.c. S.I.A.N. ASL AL
SEDE DI ALESSANDRIA

**OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi intervento "Ristrutturazione serbatoi
acquedotto Arquata Scrivia – Gavi".**
Ente richiedente GESTIONE ACQUA S.P.A.

Espressione parere

Con riferimento alla nota identificata in oggetto, prot. ASL AL n. 98418 del 17 giugno 2021;
esaminata la documentazione progettuale tecnica, resa disponibile sul sito web di codesta
spett. Amministrazione;

si osserva, per quanto di competenza, come la manutenzione delle vasche sia propizia alla
protezione della riserva d'acqua e quindi, **NULLA OSTA** al progetto.

Fatto salvo il parere di altri organi ed Enti competenti, si osserva come, se si dovessero
effettuare lavori che prevedano escavazione e riporto di terreno, su questo'ultimo vada esclusa la
presenza di amianto;

siano utilizzati prodotti certificati per il trattamento delle vasche;

siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare l'intrusione di insetti, di altri animali, di
vegetazione, di acqua piovana o quanto possa compromettere/modificare la qualità dell'acqua.

Si porgono distinti saluti.



Il Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(Dott. ORAZIO BARRESI)

RP/ss

Sede di NOVI LIGURE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Papa Giovanni XXIII n.1
tel.: 0143/332638 – fax 0143/332636
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
e-mail: igienepubblica@aslal.it
Sito Web: www.aslal.it

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0000896/2021 del 29/06/2021