



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa
“Potenziamento rete acquedotto Comune di Pozzolo”.
Importo progettuale complessivo € 187.500,00.

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 1209 del 22/09/2020, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'intervento ha come obiettivo il potenziamento della rete acquedottistica presente nell'area Nord-Est del Comune di Pozzolo Formigaro attualmente non adeguata a soddisfare la richiesta di utenza idrica provata; a tal scopo è stato deciso di realizzare un nuovo tratto di condotta proveniente dal Comune di Bosco Marengo, alimentata dal pozzo ubicato in Loc. Quattrocascine, che raggiungerà le utenze non ancora servite dalla rete di distribuzione di acqua potabile.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 187.500,00 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	Potenziamento rete acquedotto Comune di Pozzolo		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none">- Posa di una tubazione per attraversamento della ex. S.S. 35 bis dei Giovi con tubo in Ghisa DN90 (L=20 m)- Realizzazione di un tratto di condotta di distribuzione con tubo in Ghisa DN90(L=870 m) in via Aemilia Scauri- Realizzazione di un tratto di condotta di distribuzione con tubo in Ghisa DN75 (L=970 m) in Strada dei Re		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	187.500,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	TOTALE	187.500,00 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 del 20/12/2018, con il codice GA A 49 2017 "*EMERGENZA IDROPOTABILE - Sostituzione condotte ammalorate per riduzione perdite idriche non incluse nel P.D.I. Pozzolo - Novi L. -Gavi*"

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*