

Spett.le
**Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino**
C.so Virginia Marini, 95
15100 – Alessandria (AL)

PEC: posta@cert.ato6alessandrino.it

e p.c.
GESTIONE ACQUE SPA
Via Spinelli, 19
15067 – Novi Ligure (AL)

PEC: gestioneacqua@pec.it

Crema, 22/06/2021

COMUNICAZIONE LETTERA: **PROT. N. 22381 DEL 22/06/2021**

OGGETTO: Convocazione conferenza dei servizi intervento "Stazione di sollevamento per dismissione fossa Imhoff nel Comune di Pozzolo F." - Ente richiedente GESTIONE ACQUA S.p.A.

La scrivente Società Impianti Metano S.r.l. in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale di Pozzolo Formigaro (AL), ai sensi all'art 14 bis comma 2 lettera b) della Legge 241/90 e smi richiede delle integrazioni al progetto presentato da Gestione Acque; nello specifico:

- Analisi e risoluzione delle eventuali interferenze delle nuove opere con la rete di distribuzione del gas naturale.

La scrivente non condivide quanto indicato nella relazione tecnica (Elab. A_RELAZIONE TECNICA E DOC FOTOGRAFICA): *"Si precisa che sarà a carico dell'impresa Appaltatrice provvedere alla corretta individuazione dei sottoservizi (ENEL, GAS, FOGNATURA, TIM, FIBRA OTTICA, ecc...) presenti nei tratti di strada interessati dall'intervento in oggetto, nonché alla gestione e risoluzione delle interferenze durante le attività di scavo"*.

Restando a completa disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un gentile riscontro porgiamo

Cordiali saluti.

SOCIETÀ IMPIANTI METANO S.r.l.



MP