

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dei *“Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 1 ”* e *“Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 2 ”*

Proponente progetto: AMAG RETI IDRICHE SPA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **08** del mese di Luglio alle **ore 10:00** si è riunita in videoconferenza la Conferenza dei Servizi indetta con Det. n° 94/2020 del Direttore dell'ATO6 e convocata con nota dell'Autorità d'Ambito n. 740 del 24 Giugno 2020 relativa al Progetto *“Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 1 ”* e *“Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 2 ”*

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici:

- Comune di Acqui Terme;
- Provincia di Alessandria;
- Arpa;
- ASL;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
- AMAG RETI IDRICHE;

Risultano presenti i seguenti soggetti :

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6
- Adriano SIMONI, EGATO6
- Simone MOSCARDINI, AMAG RETI IDRICHE

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Comune di Acqui Terme;
- Provincia di Alessandria;
- Arpa;
- ASL;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo

I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.00.

Adriano Simoni apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che ai sensi del comma 3 art 14-ter della Legge 241/90 e smi, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro il 5/10/2020, tuttavia, al fine di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata.

Dal punto di vista della copertura economica- finanziaria evidenzia come l'intervento sia totalmente coperto dalla tariffa.

Simone MOSCARDINI illustra il progetto dell'intervento che consiste nel rifacimento della rete acquedottistica di Viale Einaudi in Comune di Acqui Terme (AL), ormai obsoleta e dotata di tubazioni di piccolo diametro. Evidenzia come al fine di soddisfare il maggior fabbisogno idrico, risulti necessario aumentare la pressione di esercizio, a cui conseguono tuttavia rotture delle tubazioni principali. Per ovviare a tali inconvenienti, che comportano notevoli disagi agli utenti ed elevati costi di riparazione, si è optato per la sostituzione della condotta di distribuzione esistente con nuova tubazione in polietilene.

Nel concreto il presente progetto prevede la sostituzione dei tratti della condotta di distribuzione in V.le Einaudi (SP456) – Tra il km 48+586 e il km 48+975 e tra il km 48+975 e il km 49+400 (lotto 1) e Strada Provinciale 456 tra il km 49+400 e il km 50+700 (lotto 2).

Specifica come in corrispondenza del ponte sul Rio Ravanasco è prevista la posa di un tubo camicia in acciaio DN300 per il passaggio della tubazione in progetto. Prima e dopo il ponte sono previste inoltre due valvole di sezionamento di linea e che infine nella nuova condotta di distribuzione saranno spostati gli allacciamenti di utenze esistenti. L'intervento non determinerà alcuna conseguenza negativa per l'ambiente e consentirà di ottenere un risparmio energetico rispetto alla situazione attuale, in quanto l'impiego di condotte di maggior diametro e minor scabrezza determinerà minori perdite di carico.

Adriano Simoni Evidenzia che, vista l'assenza della Provincia, sarebbe il caso che venisse coinvolta nel procedimento data la consistenza dei tratti di Strada Provinciale che verranno interessati dall'intervento. Ritene opportuno, quindi, che si proceda a convocare un'ulteriore riunione per poter verificare la compatibilità del progetto oggetto di discussione con le eventuali richieste del settore viabilità della Provincia.

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei Servizi stabilisce di riconvocarsi in data da destinarsi per la riunione finale decisoria.

I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.00.

CONCLUSIONI:

La Conferenza dei servizi stabilisce che:

1. Il proponente contatti Provincia di Alessandria e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per verificare che la proposta progettuale sia compatibile con eventuali prescrizioni
2. L'EGATO6, dopo che il proponente contatterà Provincia di Alessandria e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio concordando quanto previsto al punto 1, convocherà una nuova Conferenza dei Servizi

Alessandria, 8 Luglio 2020

Il Direttore dell'Egato6
Ing. Adriano Simoni
(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)