

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dei "Sostituzione rete acquedotto e prese in strada acqui – Frazione Cantalupo (AL)".

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **20** del mese di Ottobre alle **ore 11:00** si è riunita la Conferenza dei Servizi indetta con Det. n° 188 del. 30/09/2020 del Direttore dell'ATO6 e convocata con nota dell'Autorità d'Ambito n. 1365 del 07 Ottobre 2021 relativa al Progetto "Sostituzione rete acquedotto e prese in strada acqui – Frazione Cantalupo (AL)".

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici:

- Comune di Alessandria;
- Provincia di Alessandria;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria
- Asti e Cuneo;
- ARPA;
- ASL ;
- ENEL Distribuzione;
- TELECOM;
- AMAG RETI IDRICHE

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:

- Tiziano MAGRASSI, AMAG Reti Idriche
- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6
- Adriano SIMONI, EGATO6

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

Comune di Alessandria;
Provincia di Alessandria;
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria
Asti e Cuneo;
ARPA;
ASL ;
ENEL Distribuzione;
TELECOM;

I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.15 con la verifica dei presenti e l'apposizione delle firme su apposito registro.

Adriano Simoni apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che ai sensi del comma 3 art 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro 90 giorni, tuttavia, al fine di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei soggetti partecipanti.

Giuseppe RUGGIERO Ricorda che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l'intervento non sia oggetto di finanziamento; prosegue dando evidenza ai presenti del parere pervenuto dall' ASL che si esprime favorevolmente richiedendo che *"in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie , queste ultime dovranno essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile"*. Cede la parola al proponente per l'illustrazione dell'elaborato progettuale.

Tiziano MAGRASSI illustra il progetto dell'intervento oggetto di approvazione consistente nella sostituzione della condotta idrica potabile esistente in strada Acqui – Frazione Cantalupo – Alessandria con una nuova condotta che si estenderà dai locali SOMS fino all'incrocio con Strada Oviglio per complessivi 530 metri circa. Evidenzia come nel tratto stradale in questione, attualmente, la distribuzione dell'acqua potabile alle utenze avviene tramite due tubazioni in fibrocemento aventi diametro interno di circa 70 mm e diametro esterno di circa 90 mm, poste sotto i marciapiedi di Strada Acqui (provinciale n. 244). Dette tubazioni saranno sostituite da una nuova tubazione in PEAD DE160 PN16 posata su strada a cui verrà affiancata la tubazione in polietilene corrugato doppia parete D110 mm per l'alloggiamento di cavi elettrici a servizio dell'illuminazione pubblica.

Giuseppe RUGGIERO Rileva che in merito a quanto riportato nella relazione tecnica, circa la prossima acquisizione del servizio di illuminazione pubblica con la conseguente posa del corrugato ad essa afferente, tale spesa non possa trovare un riconoscimento tariffario in quanto non riguardante il servizio idrico integrato. Si provvederà, ai fini tariffari, a scomputare l'importo che da computo metrico risulterebbe di circa 24.000 €. Rileva che a computo metrico risulterebbero delle spese relative alla fornitura e posa di condotte del servizio fognatura che non parrebbero essere citate nella relazione tecnica

Tiziano MAGRASSI Chiarisce che quanto riportato a computo metrico, è comunque funzionale all'intervento di acquedotto e che le condotte non saranno utilizzate per interventi afferenti il servizio di fognatura

CONCLUSIONI:

La Conferenza dei servizi stabilisce che :

- Si rimane in attesa di ricevere il contributo tecnico di ARPA e il parere della Soprintendenza, EGATO6 provvederà a sollecitare
- Si rimane in attesa di ricevere il parere del Comune di Alessandria, il proponente provvederà a sollecitare

Al termine della discussione, valutate tutte le osservazioni e i pareri pervenuti nel corso del procedimento e tutto quanto emerso nel corso delle riunioni, la Conferenza dei Servizi rimane in attesa dei suddetti pareri.

I lavori della Conferenza terminano alle ore 12.00

Alessandria, 20 Ottobre 2021

Il Direttore dell'Egato6
Ing. Adriano Simoni
(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale

ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)