

## VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

**OGGETTO:** Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dei "Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cassine".

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **21** del mese di Giugno alle **ore 10:00** si è riunita la Conferenza dei Servizi indetta con Det. n° 37 del. 10/03/2021 del Direttore dell'ATO6 e convocata con nota dell'Autorità d'Ambito n. 801 del 14 Giugno 2021 relativa al Progetto "Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cassine".

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici:

- Comune di Cassine;
- Provincia di Alessandria;
- Regione Piemonte;;
- ARPA;
- ASL;
- AMAG RETI IDRICHE
- AIPO (con successiva nota 817 del 16/06/2021)

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche
- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6
- Adriano SIMONI, EGATO6
- Roberto PICCIAFUOCO, Progettista
- Lorenzo MASUELLI, AMAG Reti Idriche

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Comune di Cassine;
- Provincia di Alessandria;
- Regione Piemonte;;
- ARPA;
- ASL;
- AIPO

**I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.00 con la verifica dei presenti.**

**Giuseppe Ruggiero** Procedo dando lettura dei pareri pervenuti successivamente alla prima Conferenza dei servizi :

- Parere **ASL (prot. N. 384 del 24/03/2021)** con il quale richiede di riesaminare l'utilizzo di disinfezione con ipoclorito di Na confrontandolo con sistemi alternativi similmente efficaci a maggior tutela delle acque
- Parere **Provincia di Alessandria (prot. N. 632 del 11/05/2021)** con il quale esprime parere favorevole
- Parere **ARPA (prot. N. 394 del 29/03/2021)** nel quale si rileva che *“Gli interventi di ammodernamento dell'impianto andranno a migliorare l'efficienza del sistema di depurazione, la qualità dello scarico ed implicitamente andranno a diminuire gli effetti negativi sul corpo idrico ricettore. “ tuttavia chiedendo “la valutazione dell'utilizzo di sistemi alternativi quali l'impiego di ozono, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro.”*
- **Parere AIPO (prot. N. 835 del 21/06/2021)** nel quale si rileva che *“l'intervento ricade all'interno della vigente Fascia fluviale C del PAI”* e che *“ Ai sensi dell'art.31 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, ..... l'emissione del parere di competenza per l'intervento in questione resta in capo al Comune di Cassine (AL).”* Tra le prescrizioni che vengono riportate nel suddetto parere vi sono :
  - Trasmissione dell'autorizzazione idraulica e che *“qualora si dovesse provvedere al rilascio di concessione in sanatoria, oltre alla documentazione di rito si dovrà predisporre idonea documentazione tecnico progettuale (relazione tecnico descrittiva, relazione idraulica, planimetria in adeguata scala riportante il tracciato delle opere di scarico fino allo sbocco in sponda sinistra del fiume Bormida, sezioni a tutt'alveo con ubicazione dello scarico, debitamente quotate, documentazione fotografica, ecc.) per il rilascio del parere di competenza di questa Agenzia.”*
  - Verificare che lo scarico sia munito di idoneo meccanismo di chiusura anti reflusso per evitare possibili fenomeni di rigurgito a tergo, in caso di eventi di morbida o piena del corso d'acqua, attivandosi sollecitamente in caso contrario per la predisposizione del sistema suddetto, adottando nelle more dell'eventuale adeguamento, tutte le necessarie misure di protezione civile volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi direttamente con i referenti della Protezione civile comunale e provinciale.

Relativamente alle richieste di integrazioni di ASL e ARPA rileva che con prot. n. 823 del 18/06/2021 AMAG ha trasmesso una relazione nella quale esamina l'utilizzo di sistemi alternativi di disinfezione finale comparandoli dal punto di vista economico, gestionale e impiantistico con la soluzione progettuale oggetto di approvazione.

**Simone Moscardini** Rileva che al momento manchino il parere del Comune in ambito urbanistico e l'autorizzazione paesaggistica

**Giuseppe Ruggiero** Chiarisce che, considerando che il procedimento debba chiudersi necessariamente entro il 22 Giugno, e che non vi sia nessun ampliamento dell'impianto con acquisizione di nuove aree, che l'intervento sarà realizzato all'interno delle pertinenze dell'impianto esistente; giudicando l'intervento con un impatto ambientale minimo, si potrà pervenire all'approvazione del progetto subordinandone l'esecutivo alle prescrizioni che eventualmente gli enti esprimeranno negli iter di competenza.

**Al termine della discussione, valutate tutte le osservazioni e i pareri pervenuti nel corso del procedimento e tutto quanto emerso nel corso delle riunioni, la Conferenza dei Servizi approva il progetto “Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cassine” con le seguenti prescrizioni:**

- L'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte” (Prima parte).
- L'adozione di misure di mitigazione paesaggistica quali, ad esempio, la realizzazione di una fascia perimetrale arboreo-arbustiva, autoctona, di transizione tra l'impianto e il territorio rurale circostante, funzionale anche al ripristino dell'assetto eco-sistemico del corso d'acqua.
- Trasmissione all'AIPO dell'autorizzazione idraulica o, nel caso si dovesse provvedere al rilascio di concessione in sanatoria, la trasmissione, oltre alla documentazione di rito, di idonea documentazione tecnico progettuale (relazione tecnico descrittiva, relazione idraulica, planimetria in adeguata scala riportante il tracciato delle opere di scarico fino allo sbocco in sponda sinistra del

- fiume Bormida, sezioni a tutt'alveo con ubicazione dello scarico, debitamente quotate, documentazione fotografica, ecc.) per il rilascio del parere di competenza
- La predisposizione, nel caso lo scarico ne fosse sprovvisto, di idoneo meccanismo di chiusura anti reflusso per evitare possibili fenomeni di rigurgito a tergo, in caso di eventi di morbida o piena del corso d'acqua, adottando nelle more dell'eventuale adeguamento, tutte le necessarie misure di protezione civile volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi direttamente con i referenti della Protezione civile comunale e provinciale.
  - Il recepimento delle prescrizioni che eventualmente verranno rilasciate con l'autorizzazione paesaggistica
  - Il recepimento delle prescrizioni che eventualmente verranno rilasciate dal Comune di Cassine in ambito urbanistico
  - Stabilire che la Società AMAG RETI IDRICHE Spa prima dell'attivazione delle procedure di appalto dovrà trasmettere all'Ente di Governo d'Ambito idoneo documento che evidenzi puntualmente il recepimento delle osservazioni/prescrizioni;

**I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.40**

Alessandria, 21 Giugno 2021

Il Direttore dell'Egato6  
*Ing. Adriano Simoni*  
(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)