



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Potenziamento rete idrica Comune di Cantalupo L. – Emergenza idrica”
Intervento finanziato con Fondi ATO per il superamento dell'emergenza idrica
Importo progettuale complessivo € 76.000,00.

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 1359 del 22/10/2019, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

A seguito dell'ultima emergenza idropotabile del 2017, sulla scorta delle maggiori criticità riscontrate nell'approvvigionamento e nella distribuzione, Gestione Acqua ha provveduto ad una indagine nei territori dei singoli Comuni atta a produrre un piano di interventi volti principalmente a evitare difficoltà future.

- Dall'esame dei dati gestionali relativi il numero di perdite idriche riparate negli ultimi anni, la tipologia di utenza e una verifica delle dimensioni delle condotte è emersa la necessità di interventi di sostituzione delle reti nell'ottica di efficientamento delle stesse.
- L'intervento in oggetto prevede l'efficientamento della rete idrica del Comune di Cantalupo L. mediante sostituzione delle reti in polietilene esistenti per l'alimentazione della frazione Besante.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 76.000 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	Potenziamento rete idrica Comune di Cantalupo L. – Emergenza idrica																	
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none">- Sostituzione di una condotta in PEAD DN63 e posa in opera di tubazione in PEAD PE100 DE75 (L=260 m)- Sostituzione di una condotta in PEAD DN63 e posa in opera di tubazione in PEAD PE100 DE63 (L=370 m)- Sostituzione di una condotta in PEAD DN63 e posa in opera di tubazione in PEAD PE100 DE63 (L=230 m)- Rifacimento 20 allacci																	
FINANZIAMENTO INTERVENTO	<table><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">IMPORTO</th><th style="text-align: right;">%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Autofinanziamento</td><td style="text-align: right;">-</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td>Contributo Pubblico</td><td style="text-align: right;">76.000,00 €</td><td style="text-align: right;">100,0</td></tr><tr><td>Altro</td><td style="text-align: right;">-</td><td style="text-align: right;">-</td></tr><tr><td style="text-align: right;">TOTALE</td><td style="text-align: right;">76.000,00 €</td><td style="text-align: right;">100,0</td></tr></tbody></table>		IMPORTO	%	Autofinanziamento	-	-	Contributo Pubblico	76.000,00 €	100,0	Altro	-	-	TOTALE	76.000,00 €	100,0		
	IMPORTO	%																
Autofinanziamento	-	-																
Contributo Pubblico	76.000,00 €	100,0																
Altro	-	-																
TOTALE	76.000,00 €	100,0																

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 del 20/12/2018, con il codice **GA A 51 2017**

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*