

Data

Protocollo *

Classificazione: 12.30-2014PAREST07_CDS_ENTI_ESTERNI /93/2021A/2

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

A **Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito
Territoriale n. 6 Alessandrino**
C.so Virginia Marini, 95
1512 – ALESSANDRIA
posta@cert.ato6alessandrino.it

Riferimento Vs prot. n. 1656 del 30/11/2021; prot. ricezione n. 56916/A1814B del 30/11/2021.

Oggetto: Estendimenti fognatura e ristrutturazione sollevamento fognario nel Comune di Terzo (AL)
Proponente: AMAG RETI IDRICHE
Richiesta integrazione atti

In riferimento all'oggetto il Settore scrivente, esaminata la documentazione tecnica presente agli atti, al fine del rilascio delle competenti autorizzazioni in tema idraulico (rif. RD 523/1904) e di realizzazione di *Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica* (rif. DGR 18-2555/2015), rileva la necessità di integrare suddetta documentazione con quanto di seguito elencato:

intervento n. 2 – “Fognatura zona Bogliona”:

- adeguare la progettazione prevedendo un posizionamento del nuovo “pozzetto progetto” in sponda dx ad una distanza di almeno 4 m dal ciglio di sponda attivo e produrre una sezione idraulica secondo una rappresentazione convenzionale (spalle alla sorgente);
- atto di assenso del proprietario del manufatto all'utilizzo dello stesso finalizzato al rilascio del successivo atto di concessione demaniale corredato dall'indicazione degli estremi dell'autorizzazione idraulica, qualora esistente;

– intervento n. 3 – “Sollevamento Regione Quartino”:

- produrre una sezione idraulica di rilievo del punto di scarico quotata, con rappresentazione convenzionale (spalle alla sorgente) e con indicazione dei limiti demaniali;
- la scogliera in massi ciclopici dovrà presentare una fondazione approfondita oltre la quota di fondo alveo e verificare all'azione tangente della corrente ed alle spinte idrostatiche delle acque di laminazione gli elementi che la costituiscono;

– dichiarazione da parte dell'Amministrazione Comunale attestante la non altrimenti localizzabilità tecnica dell'opera in progetto nei punti di intervento n. 2 e 3 (rif. punto 7.1, dell'Allegato 1 alla DGR n. 18-2555/2015).

In ultimo si evidenzia che con il recepimento delle prescrizioni sopra riportate, non si ravvisano gravi impedimenti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni in capo al settore scrivente; si ricorda inoltre che al termine del procedimento in oggetto sarà cura del proponente procedere con la regolarizzazione dell'occupazione demaniale degli interventi n. 2 e 3 in progetto, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004 e smi (con il quale viene data attuazione alla L.R. n° 12/2004), a mezzo di separato procedimento da attivare presso lo scrivente settore regionale, avendo altresì cura di regolarizzare la concessione relativa all'esistente "*tubazione di mandata in pressione del sollevamento*" staffata al ponte pedonale limitrofo all'intervento n. 3.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Roberto Crivelli

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 82/2005)

Referenti per quanto di competenza:

Patrizia Buzzi

Davide Guazzotti

Marcello Goldini

Piazza Turati 4
15121 Alessandria
Tel. 0131.577111
Fax 0131.232801