



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**

*“Ristrutturazione serbatoio “Pistolino” – realizzazione strada di accesso e rifacimento locale tecnico – Comune di Gavi (AL)”*

Importo progettuale complessivo € 80.000,00

Al Direttore dell'Egato6  
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 743 del 04/06/2021, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere “Ristrutturazione serbatoio Acquedotto Arquata S. - Gavi” LOTTO 2.

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 1008 del 20/07/2021, ai fini di procedere correttamente alla realizzazione delle opere, ha trasmesso la nuova documentazione progettuale scartando dal progetto la documentazione relativa al Lotto 1 relativa al Comune di Gavi.

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 1793 del 28/12/2022, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

### **INQUADRAMENTO GENERALE**

- L'intervento consiste nel ripristino dell'accessibilità e fruibilità della vasca di accumulo denominata “Pistolino”, situata in prossimità della strada denominata Pratolungo in Comune di Gavi, a servizio principalmente delle abitazioni presenti in Loc. Pratolungo.

- L'intervento in progetto si rende necessario al fine di rendere accessibile la vasca per eventuali interventi di manutenzione o semplice ispezione, attraverso la realizzazione di una pista sterrata di accesso (L=160 m) che si svilupperà interamente su terreni privati in fase di acquisizione da parte del proponente.
- L'intervento prevede inoltre la demolizione del locale tecnico esistente, in condizioni decisamente fatiscenti con seri problemi di stabilità, ed il rifacimento di un nuovo manufatto, situato in corrispondenza dell'esistente, nonché la realizzazione di una nuova linea acquedotto costituita da n.3 tubazioni in polietilene di diametro rispettivamente DE75, DE75 e DE90 in sostituzione delle linee esistenti, al fine di dismettere vecchie linee ormai vetuste e oggetto di ripetute rotture, posate su terreni privati.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 80.000€

## CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	<b>Ristrutturazione serbatoio "Pistolino" – realizzazione strada di accesso e rifacimento locale tecnico – Comune di Gavi (AL)</b>		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di una pista sterrata di accesso alla vasca per una lunghezza di 160 m e larga 3,5 m</li> <li>- Demolizione del locale tecnico esistente, e realizzazione di un nuovo manufatto, quasi interraente interrato situato in corrispondenza dell'esistente, dimensioni 2 m x 2,2 m H=1,7 m</li> <li>- Realizzazione di una nuova linea acquedotto costituita da n.3 tubazioni in polietilene di diametro rispettivamente DE75, DE75 e DE90 in sostituzione delle linee esistenti, al fine di dismettere vecchie linee ormai vetuste e oggetto di ripetute rotture, posate su terreni privati. (L=100 m)</li> </ul>		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	80.000,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>100,0</b>

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.

- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022, con il codice **GA A 13 2021** "P.A. - Ristrutturazione e adeguamento serbatoi Carrara e Pistolino - Arquata S."
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

### **PRESCRIZIONI**

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*