



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità pubblica
Direttore f.f. : Dott. Orazio Francesco Barresi

EGATO 6
Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino
Corso Virginia Marini, 95
15121 - ALESSANDRIA

OGGETTO: "Sostituzione rete acquedotto e prese in via Alessandria - Fraz. Valle San Bartolomeo".
Proponente: **AMAG RETI IDRICHE**

Espressione parere

In data 17.03.2022, ns. prot. n. 49823, perveniva allo scrivente Servizio la convocazione della prima riunione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 30 marzo 2022, inerente l'intervento di cui all'oggetto.

Esaminata la documentazione progettuale tecnica resa disponibile sul sito web di codesta spett.le Amministrazione, vista la normativa vigente in materia, lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime **PARERE FAVOREVOLE** per gli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, a condizione che:

- venga ottemperato quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo I – art. 88 e sgg. circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei;
 - vengano adottate le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08.
 - in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime vengano tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile.
- Distinti saluti.

Il Direttore f.f.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Orazio Francesco Barresi



/ln