



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: AMAG RETI IDRICHE S.p.A.

“Sostituzione rete acquedotto e prese in via Alessandria - Frazione Valle San Bartolomeo - Alessandria”.

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società AMAG RETI IDRICHE S.p.A. con nota ns. prot. n. 287 del 10/03/2022, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

L'intervento, oggetto di approvazione, consiste nella sostituzione della condotta idrica potabile esistente sulla SP 790 in via Alessandria – Frazione Valle San Bartolomeo con una nuova condotta in Polietilene ad Alta Densità che si estenderà dall'incrocio con la SP 80 fino all'incrocio con via Dazio.

L'intervento è suddiviso in due lotti il primo relativo alla sostituzione di 500 m di tubazione con una nuova condotta in PEAD DN 200, l'altro di 150 m inserito a quadro economico come “Manutenzione”.

- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 320.00,00 €.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Sostituzione rete acquedotto e prese in via Alessandria - Frazione Valle San Bartolomeo - Alessandria”.		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none">- Sostituzione delle reti in fibrocemento da incrocio SP80 con Via Mori (DN90) e da Via Mori a Via Dazio (DN80 e DN 50) con una nuova tubazione De200 in PEAD (L= 650m)- Realizzazione delle derivazioni d'utenza acquedotto.		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	320.00,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	TOTALE	320.00,00 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del 04/02/2021, con il codice AM A 3 2022 "Rifacimento acquedotto Via Alessandria Valle San Bartolomeo"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.

- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*