

## Rendiconto crisi idrica 27/09/2022

### Livello disponibilità idrica

pozzi	<i>profondi</i>	al momento non sono state segnalate variazioni apprezzabili dei livelli degli acquiferi profondi. E' prevista una campagna di monitoraggio
	<i>superficiali</i>	si rilevano significativi abbassamenti delle falde superficiali generalizzati su tutto il territorio con rilevanti situazioni locali tali da provocare possibili crisi negli approvvigionamenti
sorgenti		si evidenziano generalizzate e rilevanti riduzioni delle portate con fenomeni localizzati di totale assenza di portata
prese superf.		si registrano ulteriori cali delle portate dei corsi d'acqua con numerose situazioni di totale assenza di scorrimento superficiale. Rimangono attive le prese in subalveo

### Aree di attuale sofferenza nell'erogazione del servizio Acquedotto

Comune	Interventi in atto
Ponzone	è stato predisposto il posizionamento di motopompe direttamente nel lago. la situazione è monitorata quotidianamente ed è stato attivato il rifornimento tramite autocisterne della Protezione civile. Il Sindaco ha invitato a utilizzare l'acqua potabile in modo responsabile.
Comuni Langa Astigiana	Riduzione della disponibilità di acqua nelle opere di presa è necessario ricorrere ad interventi di integrazione tramite autobotti

### Aree di possibile prossima criticità

Comune	Interventi in atto e/o previsione di provvedimenti da adottare
Casaleggio Boiro	gli interventi effettuati tramite autobotte e sulla rete hanno permesso di ripristinare i livelli dei serbatoi che al momento sono costanti. la situazione rimane monitorata quotidianamente
Bosio (Fraz. Capanne)	difficoltà di approvvigionamento, intervento con autobotte
Mornese, Castelletto d'Orba, San Cristoforo, Montaldeo	è stato necessario ricorrere in modo continuativo al prelievo dalle prese dal Lago Lavagnina, la disponibilità idrica si sta riducendo in misura sensibile. resta forte preoccupazione nel medio periodo.
Gavi	Tramite ordinanza sindacale è stata posizionata una pompa direttamente in alveo del Lemme per incrementare la risorsa captata
Tassarolo	Stante i forti consumi registrati, si riscontrano difficoltà ad alimentare la parte alta del Comune
Molare fraz. Olbicella e fraz. Alboreto	difficoltà di approvvigionamento
Castelletto d'Erro	difficoltà di approvvigionamento
Sale - Molino dei Torti	difficoltà di approvvigionamento utenze private non collegate al servizio pubblico di acquedotto

**Si ribadisce l'invito alla cittadinanza ad utilizzare l'acqua potabile in modo razionale e parsimonioso, evitando sprechi ed usi non strettamente necessari per scongiurare il rischio di dover ricorrere a turnazioni ed interruzioni del servizio**