



Dipartimento nord Ovest - Area Gas Castellazzo Bormida  
Via Carlo Mussa, 890  
15073 Castellazzo Bormida AL  
PEC: [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)  
Tel .0131919930 fax: 0293473328  
[www.2iretegas.it](http://www.2iretegas.it)

A

**Amministrazione Ente di Governo  
dell'Autorità d'Ambito Territoriale  
ATO n. 6 Alessandrino**

C.so Virginia Marini,95  
15100 Alessandria AL  
A mezzo  
PEC: [posta@cert.ato6alessandrino.it](mailto:posta@cert.ato6alessandrino.it)

E p.c.

A

**Amministrazione Comunale di Frugarolo**

A mezzo PEC:  
[protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it)

**Oggetto: Intervento "Intervento di sostituzione rete di distribuzione acquedotto  
in Via Quartieruzzi – LOTTO 2. Comune di Frugarolo"  
Comunicazione conferenza dei servizi asincrona  
Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**

Diamo seguito a Vs. PEC del 11 Agosto 2022 pari oggetto comunicandoVi che nel tratto in oggetto è presente un metanodotto in acciaio Dn 80 classificato di 4<sup>a</sup> specie dal D.M. 16 Aprile 2008.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto Ministeriale del 16 e 17 Aprile 2008, UNI 9165 e 9860, mentre i lavori effettuati prossimità delle tubazioni metano sono disciplinati dalla UNI 10576.

L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti le nostre condotte dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio al fine di pianificarne l'assistenza.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di sicurezza sopra menzionate **esprimiamo  
parere favorevole al progetto in oggetto.**

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo i nostri saluti.

**Fernando Pelle**  
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente