

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità pubblica  
Direttore f.f. : Dott. Orazio Francesco Barresi

**EGATO 6**  
Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito  
Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino  
Corso Virginia Marini, 95  
15121 - ALESSANDRIA

**OGGETTO:** Intervento di sostituzione rete di distribuzione acquedotto in via Quartieruzzi –  
LOTTO 2. Comune di Frugarolo.  
Proponente: **GESTIONE ACQUA SPA**

Espressione parere

In data 11.08.2022, ns. prot. n. 109848, perveniva allo scrivente Servizio la comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, ex art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., inerente l'intervento di cui all'oggetto, con richiesta di espressione di parere di competenza entro i termini fissati.


Con ns. prot. n. 109885 di pari data, perveniva nota di comunicazione del link del sito web di codesta Amministrazione per la consultazione degli elaborati progettuali disponibili sul sito medesimo.

Esaminata la documentazione tecnica prodotta, vista la normativa vigente in materia, lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprime **PARERE FAVOREVOLE** per gli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, a condizione che:

- venga ottemperato quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo I – art. 88 e sgg. circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei;
- vengano adottate le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08.
- in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime vengano tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. Orazio Francesco Barresi



/ln