



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità pubblica  
Direttore f.f. : Dott. Orazio Francesco Barresi

Spett. le EGATO 6  
[posta@cert.ato6alessandrino.it](mailto:posta@cert.ato6alessandrino.it)

Rif. nota 1258/2022 del 22/09/2022 – Prot. ASL n° 122877 del 23/09/2022

**OGGETTO:** Intervento di "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. Comune di Frugarolo – Lotto 02 – Rifacimento rete di distribuzione in via Miserere, via Cabannoni e frazione Mandrino".

**Proponente: GESTIONE ACQUA**

Facendo seguito alla comunicazione di cui all'oggetto, valutata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, resa disponibile sul sito web di codesta spett.le Amministrazione, in funzione della Conferenza dei Servizi prevista in modalità asincrona, lo scrivente Servizio, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sotto-servizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime vengano tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile;
3. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
4. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
5. attenersi ai disposti normativi in capo al D.Lgs. 81/08 per la tutela dei lavoratori (attrezzatura, DPI, bagni chimici, ecc.);
6. per il ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
7. per le utenze che saranno private da utilizzo di acqua potabile, per i lavori in esecuzione, venga data comunicazione in largo anticipo (almeno una settimana prima dei lavori/eventuale sospensione acqua);
8. venga predisposta un'adeguata recinzione del cantiere, avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni, come citato al Titolo IV, Sez. II, art. 109, del DLgs. 81/08;

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. Orazio Francesco Barresi

/ln

Sede di ALESSANDRIA  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Venezia n. 6  
tel.: 0131/307824 – 0131/307845 - fax 0131/264779  
e-mail: [igienepubblica@aslal.it](mailto:igienepubblica@aslal.it)  
PEC: [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)  
[www.aslal.it](http://www.aslal.it)

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0001426/2022 del 18/10/2022