



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. comune di Predosa - lotto 14 - rifacimento rete distribuzione via Alessandria”

Importo progettuale complessivo € 580.000,00

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con note ns. prot. n. 1249 del 21/09/2022 ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'intervento si inquadra nell'ambito dell' avviso Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili *“Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR — M2C4 - /4.2”*. La soluzione progettuale che EGATO 6 Alessandrino, come Ente Beneficiario, e Gestione Acqua Spa, Ente Attuatore, hanno predisposto ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della

dispersione idrica nelle reti di distribuzione di un insieme strategico di Comuni serviti all'interno dell'ambito ottimale n° 6 "Alessandrino" .

- Il sistema acquedottistico di distribuzione di Predosa è costituito da uno sviluppo di rete di distribuzione di 61,3 chilometri, 4 serbatoi ed è alimentato da diverse fonti di approvvigionamento :
 - Pozzo Via Ovada a servizio del Concentrico
 - Pozzo Pusetta a servizio del Concentrico
 - Pozzo Cerretta a servizio del Concentrico
 - Pozzo Retortino a servizio delle Fraz. Castelferro e Mantovana
- La criticità saliente nell'erogazione del servizio del comune è connessa alle rilevanti perdite idriche, che si rilevano caratterizzare estese parti dell'intero sistema acquedottistico comunale (dei circa 20 l/s medi immessi in rete 15 l/s sono dispersioni) e dovute al generale scarso stato di conservazione della rete.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 580.000 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. comune di Predosa - lotto 14 - rifacimento rete distribuzione via Alessandria”		
TIPOLOGIA INTERVENTO	- Posa di tubazione in Ghisa Sferoidale DN 150 e DN 100 per una lunghezza complessiva di circa 840 metri lineari, in Via Alessandria		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	580.000,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	TOTALE	580.000,00 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stato possibile fare un confronto parziale dei prezzi unitari utilizzati con il Prezziario Regionale vigente, risultati conformi. Relativamente alla posa delle tubazioni, il rifacimento degli asfalti e degli allacciamenti i prezzi sono derivati da un'analisi condotta dal proponente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del 04/02/2021, con il **POST 2019 5 "PIANO ACQUEDOTTI - Interventi finalizzati alla ricerca delle perdite idriche e ottimizzazione delle reti"**
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*