



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Determinazione. n° 177 del 24/10/2022

OGGETTO: Approvazione progetto "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. comune di Borghetto Borbera - lotto 11 - rifacimento rete di distribuzione in via Pentrasco, area orti, via Boriana e via Roma".
Ente richiedente GESTIONE ACQUA Spa.

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell'Egato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997" che, all'articolo 58, dispone che sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Vista la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi;

Considerato che a seguito dell'intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori - e con la soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000;

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato l'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:

- che siano di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;
- che i soggetti gestori provvedano alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse.

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all'art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- all'art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Visto il regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, così come modificato con Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 12 del 08/04/2010;

Visto l'art.158 bis (approvazione dei progetti degli interventi ed individuazione dell'Autorità espropriante) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.L. 133/2014 convertito con legge n. 164 del 2014;

Vista la nota ns prot. 1249 del 21/09/2022 del gestore GESTIONE ACQUA con cui è stata trasmessa la documentazione progettuale definitiva/esecutiva inerente i lavori "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. comune di Borghetto Borbera - lotto 11 - rifacimento rete di distribuzione in via Pentrasco, area orti, via Boriana e via Roma" richiedendo l'approvazione da parte di questo Egato6;

considerato che l'art. 14bis comma 7 della Legge 241/90 così come modificato dalla legge 127 del 2016 stabilisce che "Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter"

ritenuto che non sussistendo elementi di “particolare complessità della determinazione di assumere” si possa ricorrere allo svolgimento della Conferenza decisoria in modalità semplificata e asincrona permettendo quindi l’approvazione del progetto in chiusura dei lavori della Conferenza;

Vista la determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 158 del 21/09/2022 ad oggetto: Intervento “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. comune di Borghetto Borbera - lotto 11 - rifacimento rete di distribuzione in via Pentrasco, area orti, via Borianana e via Roma”. Indizione conferenza dei servizi.” con la quale è stata indetta apposita Conferenza dei servizi al fine di acquisire gli atti di consenso da parte dei diversi enti preposti, necessari alla realizzazione delle opere in oggetto;

Vista la nota n. 1257 del 22/09/2022 con la quale il direttore dell’Egato6 ha comunicato l’avvio della Conferenza dei servizi in modalità asincrona, fissando in 30 giorni il tempo per l’espressione dei pareri di competenza, al fine di ottenere le autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori;

Vista la nota di ASL ns. prot. n. 1373 del 14/10/2022 con il quale esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni :

- porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sotto-servizi in sede di scavo/movimentazioni terra/interro
- in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime vengano tenute debitamente distanti e al di sotto delle condotte di acqua potabile;
- in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa dei tubi, procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica
- attenersi ai dispositivi normativi in capo al D.Lgs. 81/08 per la tutela dei lavoratori (attrezzatura, DPI, bagni chimici, ecc.)
- Per il ritrovamento di manufatti in amianto procedere come da disposizioni normative vigenti;
- attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 22/01/2019 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
- per le utenze che saranno private da utilizzo di acqua potabile, per i lavori In esecuzione venga data comunicazione in largo anticipo di almeno una settimana prima dei lavori/eventuale sospensione acqua);

Vista la nota del Comune di BORGHETTO ns. prot. n. 1335 del 06/10/2022 con la quale formula parere positivo di assenso a condizione :

- Il soggetto proponente segnali per iscritto l’inizio e la fine dei lavori;
- Prima di iniziare gli scavi dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad avere pregiudizi al corpo stradale ed alla sicurezza della circolazione, collocando in posizioni adeguata tutta la prescritta e necessaria segnaletica, sia per ore diurne e di perfetta visibilità, che per quelle notturne e di visibilità offuscata e ciò affinché il pubblico transito possa avvenire con la dovuta e necessaria sicurezza e senza interruzione alcuna. Per ogni eventuale limitazione temporanea della circolazione (sensi unici alternati, interruzioni del transito) dovrà essere richiesta, almeno 72 ore prima, l’emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e la data di interruzione. Le spese

- per il mantenimento e l'efficienza della segnaletica sopra citata (ed altre aggiuntive eventualmente utili al Comune), saranno ad esclusivo carico del soggetto proponente;
- I lavori dovranno essere compiuti entro il termine più breve possibile e eseguiti senza provocare interruzioni del traffico veicolare e pedonale;
 - Prima di procedere all'esecuzione dei lavori la pavimentazione stradale dovrà essere preventivamente tagliata in modo da eseguire tratti di scavo rettilinei ben delineati;
 - Non dovranno essere arrecati danni alle attrezzature pubbliche esistenti, in particolare per nessun motivo potranno essere manomessi o comunque modificati i sottoservizi esistenti;
 - In caso di intercettazione dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale che di volta in volta darà disposizioni;
 - A lavori di posa ultimati le sezioni di scavo dovranno essere riempite con materiale d'alveo di fiume portando a discarica il materiale di risulta proveniente dallo scavo;
 - A costipazione avvenuta del materiale di riempimento si dovrà procedere alla ricostruzione della massicciata stradale con la posa in opera di un massetto in tout-venant bitumato dello spessore di almeno cm.12;
 - La pavimentazione bituminosa dovrà essere finita mediante la stesa del conglomerato bituminoso di usura per l'intero tratto di percorrenza – spessore finito cm. 3 per la larghezza della sezione stradale, previa fresatura del piano viabile per uno spessore di cm. 3;
 - Il soggetto proponente dovrà provvedere alla manutenzione della pavimentazione su tutto il tratto ripristinato, provvedendo ad eventuali ricarichi che si rendessero necessari per cedimenti o assestamenti verificatisi, ogni qual volta si manifesti la necessità e/o su richiesta del Comune;
 - Dopo il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà essere ripristinata la regolare segnaletica orizzontale, e in caso di rimozione temporanea della segnaletica verticale la stessa dovrà essere nuovamente posta in opera;
 - Il soggetto proponente è tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, comprese le alberature, sgomberando ogni materiale proveniente da scavi, depositi, approvvigionamenti, ecc.;
 - Sarà cura del soggetto proponente provvedere all'immediata pulizia del suolo occupato non appena terminato i lavori;
 - Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori, si intende a carico del soggetto proponente;

Vista la relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Egato6 n. 1439 del 21/10/2022, allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;

Dato atto che:

- il Direttore dell'Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell'Egato6.;
- la documentazione risulta agli atti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

DETERMINA

1. **Concludere** il procedimento della Conferenza dei Servizi ex L 241/90 e smi sul progetto *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. comune di Borghetto Borbera - lotto 11 - rifacimento rete di distribuzione in via Pentrasco, area orti, via Borianana e via Roma”* indetto con precedente Determinazione n. 158 del 21/09/2022, con esito positivo con prescrizioni.
2. **Approvare** il progetto ad oggetto: *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio reti. comune di Borghetto Borbera - lotto 11 - rifacimento rete di distribuzione in via Pentrasco, area orti, via Borianana e via Roma”* della Società GESTIONE ACQUA Spa con le prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi di cui al punto 1 e le prescrizioni elencate nei pareri allegati quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
 - porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sotto-servizi in sede di scavo/movimentazioni terra/interro
 - in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime vengano tenute debitamente distanti e al di sotto delle condotte di acqua potabile;
 - in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa dei tubi, procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica
 - attenersi ai dispositivi normativi in capo al D.Lgs. 81/08 per la tutela dei lavoratori (attrezzatura, DPI, bagni chimici, ecc.)
 - Per il ritrovamento di manufatti in amianto procedere come da disposizioni normative vigenti;
 - attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 22/01/2019 *“Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*
 - per le utenze che saranno private da utilizzo di acqua potabile, per i lavori In esecuzione venga data comunicazione in largo anticipo di almeno una settimana prima dei lavori/eventuale sospensione acqua);
 - Il soggetto proponente segnali per iscritto l’inizio e la fine dei lavori;
 - Prima di iniziare gli scavi dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad avere pregiudizi al corpo stradale ed alla sicurezza della circolazione, collocando in posizioni adeguata tutta la prescritta e necessaria segnaletica, sia per ore diurne e di perfetta visibilità, che per quelle notturne e di visibilità offuscata e ciò affinché il pubblico transito possa avvenire con la dovuta e necessaria sicurezza e senza interruzione alcuna. Per ogni eventuale limitazione temporanea della circolazione (sensi unici alternati, interruzioni del transito) dovrà essere richiesta, almeno 72 ore prima, l’emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e la data di interruzione. Le spese per il mantenimento e l’efficienza della segnaletica sopra citata (ed altre aggiuntive eventualmente utili al Comune), saranno ad esclusivo carico del soggetto proponente;
 - I lavori dovranno essere compiuti entro il termine più breve possibile e eseguiti senza provocare interruzioni del traffico veicolare e pedonale;
 - Prima di procedere all’esecuzione dei lavori la pavimentazione stradale dovrà essere preventivamente tagliata in modo da eseguire tratti di scavo rettilinei ben delineati;

- Non dovranno essere arrecati danni alle attrezzature pubbliche esistenti, in particolare per nessun motivo potranno essere manomessi o comunque modificati i sottoservizi esistenti;
 - In caso di intercettazione dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale che di volta in volta darà disposizioni;
 - A lavori di posa ultimati le sezioni di scavo dovranno essere riempite con materiale d'alveo di fiume portando a discarica il materiale di risulta proveniente dallo scavo;
 - A costipazione avvenuta del materiale di riempimento si dovrà procedere alla ricostruzione della massicciata stradale con la posa in opera di un massetto in tout-venant bitumato dello spessore di almeno cm.12;
 - La pavimentazione bituminosa dovrà essere finita mediante la stesa del conglomerato bituminoso di usura per l'intero tratto di percorrenza – spessore finito cm. 3 per la larghezza della sezione stradale, previa fresatura del piano viabile per uno spessore di cm. 3;
 - Il soggetto proponente dovrà provvedere alla manutenzione della pavimentazione su tutto il tratto ripristinato, provvedendo ad eventuali ricarichi che si rendessero necessari per cedimenti o assestamenti verificatisi, ogni qual volta si manifesti la necessità e/o su richiesta del Comune;
 - Dopo il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà essere ripristinata la regolare segnaletica orizzontale, e in caso di rimozione temporanea della segnaletica verticale la stessa dovrà essere nuovamente posta in opera;
 - Il soggetto proponente è tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, comprese le alberature, sgomberando ogni materiale proveniente da scavi, depositi, approvvigionamenti, ecc.;
 - Sarà cura del soggetto proponente provvedere all'immediata pulizia del suolo occupato non appena terminato i lavori;
 - Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori, si intende a carico del soggetto proponente;
 - Che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
 - Stabilire che la Società GESTIONE ACQUA Spa, nel proseguimento dell'iter progettuale dovrà attenersi alla normativa vigente, e alle osservazioni/prescrizioni di cui ai punti precedenti;
 - Stabilire che la Società GESTIONE ACQUA Spa prima dell'attivazione delle procedure di appalto dovrà trasmettere all'Ente di Governo d'Ambito idoneo documento che evidenzi puntualmente il recepimento delle osservazioni/prescrizioni;
3. **Disporre** che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna informazione a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei servizi suddetta.
4. **Disporre** la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni dell'Egato6;
5. **Dare** atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Egato6 "Alessandrino", per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'Egato6.

Il Direttore dell'Egato6

Adriano Simoni

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005.)*