

REGIONE  
PIEMONTEDipartimento di Prevenzione  
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Direttore f.f. Dott. Orazio Francesco BARRESISpett. le EGATO 6  
posta@cert.ato6alessandrino.it

Rif. Vs. prot. 0000197/2023 – Prot. ASL n° 14648 del 10/02/2023

**OGGETTO:** *Potenziamento del sistema acquedottistico di Montecastello e Pietramarazzi.*  
Convocazione Conferenza dei Servizi.**Proponente: AMAG RETI IDRICHE**

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, valutata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, resa disponibile sul sito web di codesta spett.le Amministrazione, in funzione della Conferenza dei Servizi convocata per il giorno Venerdì 24 Febbraio p.v., lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione degli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile;
3. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
4. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
5. attenersi ai disposti normativi in capo al D.Lgs. 81/08 per la tutela dei lavoratori (attrezzatura, DPI, bagni chimici, ecc.);
6. per il ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
7. per le utenze che saranno private da utilizzo di acqua potabile, per i lavori in esecuzione, venga data comunicazione in largo anticipo (almeno una settimana prima dei lavori/eventuale sospensione acqua);
8. venga attuato quanto previsto dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 – "Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.  
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. ORAZIO FRANCESCO BARRESI

AMT/In

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Venezia n. 6 – 15121 Alessandria  
Email: igienepubblica@astal.it  
Posta Elettronica Certificata: astal@pec.astal.it  
Sito Web: www.astal.itSede di Alessandria: tel. 0131307824 – fax: 0131264779  
Sede di Novi Ligure: tel. 0143332638 – fax: 0143332636  
Sede di Acqui Terme- Ovada: tel. 0144777448 – fax: 0144356382  
Sede di Tortona: tel. 0131865303 – fax: 0131865451  
Sede di Casale Monferrato: tel. 0142434531 – fax 014276374AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO  
Protocollo N.0000254/2023 del 23/02/2023