



Sede legale: Via Venezia, 6
15121 ALESSANDRIA
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Dott. Orazio Francesco BARRESI

Spett. le EGATO 6
posta@cert.at06alessandrino.it

Rif. Vs. prot. 0000488/2023 del 05/04/2023 – Prot. ASL n° 36436 del 07/04/2023

OGGETTO: *Sostituzione tratto di rete acquedotto e rifacimento allacciamenti in Strada Cerabino del Comune di Tortona.*

Proponente: GESTIONE ACQUA SPA

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, valutata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, resa disponibile sul sito web di codesta spett.le Amministrazione, in funzione dell'indizione della C.d.S. in modalità asincrona, lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione degli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sotto delle condotte acquedottistiche;
3. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, ecc., procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
4. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
5. ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo I – art. 88 e sgg. circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei;
6. in caso di eventuale ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
7. attuare quanto previsto dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 – “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. ORAZIO FRANCESCO BARRESI

AMT/ln

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Venezia n. 6 – 15121 Alessandria
Email: igienepubblica@aslal.it
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
Sito Web: www.aslal.it

Sede di Alessandria: tel. 0131307824 – fax: 0131264779
Sede di Novi Ligure: tel. 0143332638 – fax: 0143332636
Sedi di Acqui Terme-Ovada: tel. 0144777448 – fax: 01443356382
Sede di Tortona: tel. 0131865303 – fax: 0131865451
Sede di Casale Monferrato: tel. 0142434531 – fax 014276374

E

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0000649/2023 del 04/05/2023