



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**

*“Intervento di sistemazione condotta fognaria e stazione di sollevamento in località Gerola in Comune di Tortona”.*

Importo progettuale complessivo € 430.000,00

Al Direttore dell'Egato6  
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 442 del 30/03/2023, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera *“Intervento di sistemazione condotta fognaria e stazione di sollevamento in località Gerola in Comune di Tortona”.*

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

#### **INQUADRAMENTO GENERALE**

- L'intervento riguarda la realizzazione di un tratto di fognatura in pressione a sostituzione di un tratto a gravità, e nella realizzazione di una stazione di sollevamento dei reflui nel Comune di Tortona – Loc. Gerola. Al termine dell'intervento le opere saranno cedute all'amministrazione comunale e, con l'entrata in esercizio, Gestione Acqua prenderà in carico detto manufatto secondo quanto stabilito nella convenzione sottoscritta tra il Comune di Tortona e l'Ente gestore.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 430.000€

## CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	<b>“Intervento di sistemazione condotta fognaria e stazione di sollevamento in località Gerola in Comune di Tortona”</b>			
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in Frazione Torre Garofoli da collocarsi sottoterra delle dimensioni 2x3 con profondità di circa 6,6 m. Sulla soletta daranno presenti 3 chiusini in ghisa carrabili D400 necessari per consentire le operazioni di manutenzione.</li><li>- Posa in opera di una nuova tubazione in pressione PEAD De 160 (L=860m)</li><li>- Posa in opera di una nuova tubazione a gravità PVC DN250 e DN 315 (L=460m)</li></ul>			
FINANZIAMENTO INTERVENTO		Autofinanziamento Contributo Pubblico Altro	IMPORTO 230.000,00 € 200.000,00 € -	% 53,0 47,0 -
<b>TOTALE</b>		<b>430.000,00 €</b>	<b>100,0</b>	

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente. Relativamente alla fornitura e posa delle condotte il prezzo è il risultato di un'analisi prezzi di cui non è stato fornito il dettaglio, sarà cura del proponente approfondire tali aspetti nella successiva fase progettuale.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento non è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

## **PRESCRIZIONI**

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
- Relativamente alla fornitura e posa delle condotte il prezzo è il risultato di un'analisi prezzi di cui non è stato fornito il dettaglio, sarà cura del proponente approfondire tali aspetti nella successiva fase progettuale.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*