



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Potenziamento collettore fognario Via Sacro Cuore e Via Dei Fragolai - Comune Di Tortona”.

Importo progettuale complessivo € 1.100.000,00

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 724 del 11/05/2023, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera *“Potenziamento collettore fognario Via Sacro Cuore e Via Dei Fragolai - Comune Di Tortona”.*

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'area oggetto dell'intervento afferisce alla zona nord-est del territorio Comunale, interessando Via dei Fragolai, Via Sacro Cuore e Via Emilia la cui rete fognaria esistente è costituita da tubazioni in calcestruzzo, con diametri di 50 cm e 100 cm, che confluisce in una cameretta presente a lato di Via Emilia, dalla quale si diparte poi il tratto di fognatura che si indirizza verso il collettore che corre verso l'impianto comunale di depurazione.
- In occasione di eventi meteorici severi, anche con brevi tempi di ritorno, il deflusso all'interno del tratto di fognatura in oggetto tende a cambiare regime dal normale deflusso a pelo libero a deflusso in pressione, provocando allagamenti nell'intera area afferente a tale tratto di fognatura. Tali fenomeni si verificano a causa delle insufficienti dimensioni della condotta

fognaria, idonea per il normale deflusso delle portate nere e di quelle bianche per piogge con brevissimi tempi di ritorno, ma non sufficiente per il deflusso delle acque di pioggia in occasione di eventi meteorici importanti.

- Lo studio idraulico redatto nel 2015 aggiornato con le valutazioni tecniche del proponente, individuava n.2 interventi afferenti all'area in esame: la sostituzione del tratto di fognatura esistente di via Sacro Cuore e Via Emilia, prevedendo la posa di un elemento scatolare di maggiori dimensioni idonee a creare una volumetria tale da assolvere alla funzione di invaso e di aumentare anche il diametro degli elementi previsti per il tratto di fognatura di Via dei Fragolai e di Via Sacro Cuore, al fine di evitare il deflusso in pressione generato da piogge con tempi di ritorno oltre i 20 anni.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 1.100.000 € totalmente autofinanziato

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Potenziamento collettore fognario Via Sacro Cuore e Via Dei Fragolai - Comune Di Tortona”		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Nel tratto di Via dei Fragolai dall'incrocio con via dei Salvarezza e per circa 100 m si prevede di sostituire l'attuale condotta di diametro 500 mm con una nuova condotta di diametro pari a 1000 mm. Nel restante tratto pari a circa 275 m si prevede di sostituire l'attuale condotta di diametro pari a 500 mm con una nuova condotta di diametro pari a 1200 mm. - Nel tratto di Via Sacro Cuore, pari a circa 185 m, si prevede di sostituire la condotta esistente di diametro pari a 1000 mm con una condotta scatolare di dimensioni pari a 1000x1500 mm. - Nell'ultimo tratto di lunghezza pari a circa 125 m, tra l'incrocio via Sacro Cuore via Emilia ed il pozzetto finale, si prevede invece la posa della nuova condotta, realizzata sempre con elementi scatoari di dimensioni 1000x1500 mm, in parallelo con la condotta esistente. La nuova condotta correrà lungo il parcheggio a lato di via Emilia, congiungendosi nella cameretta finale con la condotta esistente, la quale corre lungo via Emilia a lato della Roggia Cadè. 		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento Contributo Pubblico Altro	IMPORTO 1.100.000,00 € - -	% 100,0 - -
TOTALE		1.100.000,00 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022 con il codice **GA F 4 2025** "Raddoppio e potenziamento collettore fognario (sacro cuore e fragolai) Tortona"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*