



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Intervento urgente di manutenzione straordinaria su un tratto di collettore fognario in corrispondenza della confluenza dei torrenti Scrivia e Borbera nel comune di Serravalle Scrivia (AL)”

Importo progettuale complessivo € 240.000,00

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 1671 del 21/11/2023, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo relativo all'opera *“Intervento urgente di manutenzione straordinaria su un tratto di collettore fognario in corrispondenza della confluenza dei torrenti Scrivia e borbera nel comune di Serravalle Scrivia (AL)”*.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- Contestualmente alla realizzazione nella prima metà degli anni '80 dell'impianto di depurazione consortile ubicato in Comune di Cassano Spinola (AL) venne posato un collettore fognario di natura consortile a servizio dei Comuni di Vignole Borbera, Arquata Scrivia, Stazzano, Serravalle Scrivia e Cassano Spinola e dei vari insediamenti produttivi ubicati nel territorio dei suindicati Comuni. Tale collettore fu realizzato mediante fornitura e posa in opera di una tubazione in ACCIAIO bitumata del diametro di 800 mm provvedendo all'attraversamento in sub-alveo del Torrente Borbera in prossimità sua confluenza con il Torrente Scrivia per una lunghezza di circa 143 m.
- Allo stato attuale il collettore in esame risulta quasi totalmente esposto all'azione dell'erosione delle correnti di piena per quasi tutta la sua lunghezza, e necessita, quindi, di essere adeguatamente

protetto nel più breve tempo possibile al fine di evitare eventuali sversamenti di liquame nel Torrente Scrivia per rottura improvvisa delle tubazioni esistenti

- Il progetto presentato consiste nell'esecuzione di interventi di protezione del tratto di collettore fognario attraverso a realizzazione di una nuova protezione del collettore mediante la realizzazione di una trave in calcestruzzo armato delle dimensioni di 160 x 140 cm, atta a sopportare l'azione erosiva delle correnti di piena per una lunghezza di 140 m circa
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 240.000€.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Intervento urgente di manutenzione straordinaria su un tratto di collettore fognario in corrispondenza della confluenza dei torrenti Scrivia e Borbera nel comune di Serravalle Scrivia (AL)”		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>realizzazione delle necessarie savanelle sui Torrenti Scrivia e Borbera al fine di allontanare l'acqua dalla zona dei lavori di manutenzione del collettore fognario, con una movimentazione prevista di materiale per complessivi 10.000 mc circa;</i> 2. <i>formazione di idonea area di lavoro in prossimità del collettore fognario mediante spostamento di materiale litoide proveniente dalle suindicate savanelle;</i> 3. <i>realizzazione della nuova protezione in CIS armato sul collettore fognario mediante la realizzazione di una trave in calcestruzzo armato delle dimensioni di 160 x 140 cm;</i> 4. <i>risagomatura e rilivellatura dell'alveo del Torrente Scrivia in prossimità della zona di intervento.</i> 		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento	IMPORTO	%
	Contributo Pubblico	240.000,00 €	100
	Altro	-	-
	TOTALE	240.000,00 €	100

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 “Alessandrino” con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.

- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2022-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022 con il codice **GA F 18 2016** “*Sostituzione fognatura in frana loc. Libarna Serravalle S.*”
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*