



Sede legale: Via Venezia, 6
15121 ALESSANDRIA
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Dott. Orazio Francesco BARRESI

Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale n.6 Alessandrino
C.so Virginia Marini,95 – 15100 Alessandria

POSTA@CERT.ATO6ALESSANDRINO.IT

Rif 785/24 - Determinazione del Direttore dell'Egato6 n. 112 del 18/06/2024
Prot ASL 68019/24 del 25/6/24

OGGETTO: Intervento "Ripristino tratti di collettore fognario primario acque reflue" Comunicazione conferenza dei servizi asincrona
Proponente: Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl

Facendo seguito alla comunicazione di cui all'oggetto;
valutata la documentazione tecnica predisposta ;

Lo scrivente servizio non ravvisa elementi ostativi. Si formulano le seguenti indicazioni tecniche da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro, con particolare attenzione alle reti di approvvigionamento idrico potabile e o da pozzi per usi irrigui agricoli/altro;
2. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi si proceda con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica e disagio sulla viabilità stradale;
3. attenersi ai disposti normativi in capo al D.Lgs 81/08 per la tutela dei lavoratori (attrezzatura, DPI, bagni chimici, ecc..).

Distinti saluti.



[Signature]
Il Direttore f.f.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Orazio Francesco BARRESI