

Dipartimento di Prevenzione

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

S.S. Ambiente e Salute

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Trovato

Spett. le EGATO 6

posta@cert.ato6alessandrino.it

Rif. Vs. prot. n° 371/2025 del 27/03/2025 -

Prott. ASL AL n° 35676/25 e n° 35831/250 del 31/03/2025

OGGETTO: *Intervento "Messa in sicurezza fognatura nel tratto fra Via dell'Orto e via XX Settembre su Rio Castellania Comune di Villalvernia". Espressione parere.*

Proponente: COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO SRL

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto,

valutata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, resa disponibile sul sito web di codesta spett.le Amministrazione,in funzione dell'indizione della C.d.S. in modalità asincrona,lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione degli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni acquedottistiche, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sopra delle condotte fognarie;
3. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, ecc., procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
4. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche da macchinari o mezzi di cantiere;
5. ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 - Titolo IV - Capo I - art. 88 e sgg. circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei;
6. in caso di ritrovamento di manufatti in amianto si proceda come da disposizioni normative vigenti (art. 256, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); altro materiale ritrovato (rifiuti, reperti archeologici, residui bellici, ecc.) dovrà essere caratterizzato e rimosso come da normativa vigente;
7. procedere all'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela dei lavoratori e di terzi non addetti ai lavori, vigilando per tutta la durata dei lavori sulla corretta installazione.

Distinti saluti.

AMT/In

Riferimenti Amministrativi:

Katarzyna ROZDEBA - Tel. 0131 306268

Florian Paolo BACCHIN - Tel. 0142 434516

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

S.S. Ambiente e Salute

Email: ambiente@aslal.itPosta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it

Tel: 0131 306268 - 0142 434516

Sito Web: www.aslal.it

Il Direttore
S.S. Ambiente e Salute
Dott.ssa ANNA MARIA TROVATO

