



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: COMUNI RIUNITI

“Messa in sicurezza fognatura nel tratto fra Via dell’Orto e Via XX Settembre su Rio Castellania Comune di Villalvernia”.

Importo progettuale complessivo € 180.000,00

Al Direttore dell’Egato6
SEDE

La Società COMUNI RIUNITI, con nota ns. prot. n. 417 del 26/03/2024 ha trasmesso a quest’Egato6 copia del progetto esecutivo relativo all’opera in oggetto.

La REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti con nota ns. prot. n. 820 del 27/06/2024 ha ritenuto il progetto non autorizzabile ai sensi della DGR 18-2555/2015 in quanto in contrasto con la normativa PAI vigente

Con Determinazione. n° 159 del 26/08/2024 EGATO6 ha concluso il procedimento di approvazione progetto *“Messa in sicurezza fossa imhoff e fognatura localita’ cimitero Comune di Villalvernia”* con esito negativo.

La Società COMUNI RIUNITI, con nota ns. prot. n. 581 del 08/04/2024 ha trasmesso a quest’Egato6 copia del progetto esecutivo relativo all’opera in oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L’opera a progetto consiste nella realizzazione di un tratto di condotta fognaria posata attualmente nell’alveo del rio Castellania, un corpo idraulico a regime torrentizio in un tratto

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 00000655/2025 del 12/05/2025
Firmatario: Giuseppe Ruggiero

del quale fu posata la condotta fognaria che serve l'estremo sud del concentrico urbano e che fu dissestata e provvisoriamente riparata nel corso dell'evento alluvionale del 2019.

- La problematica che l'intervento si propone di risolvere è il dissesto con conseguenti dispersioni che si presenta ad ogni ciclica piena del torrente, a causa delle modalità di posa della condotta fognaria che essendo posata nella sponda sinistra del torrente in un tratto nel quale questo devia a destra, è soggetta all'azione più potente della corrente, che rimuove il materiale litoide sciolto e scalza i tubi.
- Il tratto di fognatura da ristrutturare rinforzandola in modo da renderla idonea a mantenere la funzionalità in occasione degli eventi alluvionali ha una lunghezza di 240 m, in massima parte realizzata nel torrente Castellania, e per una porzione meno importante sulla sponda del medesimo e su strada XX Settembre, così da poter rettificare il profilo idraulico e consentire una pendenza media della condotta di 8 mm/m
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 180.000€.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Messa in sicurezza fognatura nel tratto fra Via dell’Orto e Via XX Settembre su Rio Castellania Comune di Villalvernia”		
TIPOLOGIA INTERVENTO	- Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a banchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 315 (L= 240 m) - Realizzazione Protezione della tubazione con bauletto in cls 150x150 cm (L= 70 m) - Realizzazione Protezione della tubazione con bauletto in cls 120x80 cm (L= 42 m)		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento	IMPORTO	%
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	162.881,53 €	100
		-	-
	TOTALE	162.881,53 €	100

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2024-2029, approvato con Del. 30 del 29-10-2024, ai fini della rendicontazione verrà computato alla voce **CR F 4 2024** "*Messa in sicurezza fossa Imhoff e fognatura località cimitero Comune di Villalvernia*"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*