

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
S.S. Ambiente e Salute
Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Trovato

Spett. le EGATO 6
posta@cert.ato6alessandrino.it

Rif. Vs. prot. 696/2026 del 12/05/2026 – Prot. ASLAL n. 53654/26 del 14/05/2026
Rif. Vs. e-mail del 14/05/2026 – Prot. ASLAL n. 54357/26 del 19/05/2026

OGGETTO: Intervento “Adeguamento acquedotto rurale in frazione Garadassi nel Comune di Fabbbrica Curone (AL) per subentro gestione”.
Comunicazione conferenza dei servizi asincrona.


Proponente: GESTIONE ACQUA SPA

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, valutata la documentazione tecnica predisposta dal Proponente, resa disponibile sul sito web di codesta Amministrazione, in funzione dell'indizione della C.d.S. in modalità asincrona, con richiesta di parere da esprimersi entro 30 giorni dall'invio della comunicazione in oggetto, lo scrivente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Ambiente e Salute, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione degli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
2. in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sotto delle condotte acquedottistiche;
3. in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, ecc., procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
4. adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
5. ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Titolo IV – Capo I – art. 88 e sgg. circa le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei;
6. in caso di eventuale ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
7. procedere all'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela dei lavoratori e di terzi non addetti ai lavori, vigilando per tutta la durata dei lavori sulla corretta installazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile
SS Ambiente e Salute
Dott.ssa Anna Maria Trovato



AMT/In

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
S.S. Ambiente e Salute
Email: ambiente@aslal.it
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
Tel: 0131 306268 – 0142 434516
Sito Web: www.aslal.it

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0000817/2026 del 08/06/2026